


DOHRENBUSCH REGEL-TECHNIK GmbH  
 Höveler Ring 20-22, D-49413 Dinklage

TEL 0 44 43 - 780 94 62  
 0 44 43 - 780 94 63  
 0 44 43 - 780 94 64  
 FAX 0 44 43 - 780 94 90  
 MAIL [info@dr24.de](mailto:info@dr24.de)  
 URL <https://www.dr24.de>



## Temperaturregler R950-TR 1 Regelkreis

Art-Nr: 5955

### Raumindividuelle Temperaturregelung für Elektro-Speicherheizungen ohne Steuerspannungs-Anschlüsse

Aktueller DRT-Mikrocomputer-Temperaturregler, konzipiert für die raumindividuelle Aufladeregelung in Elektro-Speicherheizungen ohne Zentralsteuergerät. Vollelektronisch nach dem Meßfühlersystem. Normfühler 25-2000, 20-500, 25-470 oder Uni-Fühler sind anschließbar. DIN EN 50350, DIN 44574, EnEV 2009.

**Highlights:** Anzeige der Speicherkern-Temperatur und des eingestellten Fühlertyps, Geräte-Testfunktion auch ohne LF-Ansteuerung, Anzeige der Einschaltdauer während der letzten Nacht-Ladung. Äußerst einfache, logische Bedienung.

#### TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich:	+10°C...+40°C
Hysterese:	2K
Steuerspannung:	ohne
Restwärmefühler:	DRT 25-2000 Norm-Rohrfühler DRT 25-470 Rohrfühler RITTER 20-500 Tekmar Serie 31xx oder Serie 30xx Schlüter UNI
Steuereingänge:	LF (230 V~)
Schaltausgänge:	1 x SH (230 V~, max. 16 A)
Versorgung:	230 V~, 50 Hz, max. 3.6 VA
Installation:	Verteilereinbau auf Hutschiene, 4 TE